



| POZIOM PORÓWNAWCZY     |     |     |  | 112,00 m n.p.m. |        |        |       |
|------------------------|-----|-----|--|-----------------|--------|--------|-------|
| 500                    | 200 | 500 |  |                 |        |        |       |
| RZĘDNA TERENU ISTN.    |     |     |  | 121.60          | 121.65 |        |       |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      |     |     |  | 120.00          | 120.02 | 120.07 |       |
| RZĘDNA DNA WYKOPU      |     |     |  | 119.90          | 119.92 | 120.09 |       |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU |     |     |  | 1.60            | 1.63   | 1.71   |       |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       |     |     |  | 5‰              | 17.13m | 7.4 ‰  |       |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     |     |     |  |                 | 29.05m | 56.2 ‰ |       |
| ODLEGŁOŚCI             |     |     |  | 0.00            | 4.52   | 12.60  | 13.96 |
| HEKTOMETRY             |     |     |  | PS1 A0          | A1     | A2     | A3    |
|                        |     |     |  | 0               |        |        |       |

Rury PVC 225 mm - SN8 L=127.40m

PS1 A0 A1 A2 A3 A4

0 1

| PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK           |  |                   |            |
|--|--|-------------------|------------|
| 11 - 500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534 |  |                   |            |
| Obiekt:  | P.T. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz |                   |            |
| Inwestor:  | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz  | Rys. nr 3         |            |
| Temat:   | Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej  | Skala 1:100/500   |            |
| Projektant   | mgr inż. Roman Stańczyk  | upr. nr SUW-17/98 | 16.09.2016 |
| Sprawdzający   | mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk   | upr. nr SUW-31/91 | 16.09.2016 |
|  |  |                   | 16.09.2016 |