HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	RZĘDNA TERENU ISTN.	POZIOM PORÓWNAWCZY 118.00 m n.p.m.
k6	0.00			1.80	125.27	127.07	Proj. połączenie z przewodem PVC 160, Rz.o.=125.27; zasuwa
	7.50	Rury PVC 90 mm - PN 10 L=169.35m	9.3 ‰ / 7.50				
n1	7.50			1.80	125.20	127.00	
	9.30		21.5 ‰ / 9.30				
n2	16.80			1.80	125.40	127.20	
n3	18.51			1.80	125.40	127.20	
	5.50		2.7 ‰ / 18.65				
n4	24.01			1.80	125.41	127.21	
	13.15						
n5	37.17			1.80	125.45	127.25	Proj. połączenie z przewodem PE 50, Rz.o.=125.45; hydrant nadziemny
	24.05		31.2 ‰ / 24.05m				
	50.03				125.85		droga asfalt.
	56.60				126.06		kan. san.
n6	61.22			1.80	126.20	128.00	Proj. połączenie z przewodem PE 40, Rz.o.=126.20
	9.88		0 / 9.88				
n7	71.10			1.80	126.20	128.00	
	13.05		46‰ / 13.05				
n8	84.15			1.80	126.80	128.60	
	10.10		39.6 ‰ / 10.10				
n9	94.25			1.80	127.20	129.00	
	11.60		34.5 ‰ / 11.60				
n10	105.85			1.80	127.60	129.40	
	24.20		20.7 ‰ / 24.20m				
n11	130.05			1.80	128.10	129.90	
	14.20		11.6 ‰ / 26.65m				
n12	144.25			1.80	128.27	130.07	
	12.45						
n13	156.70			1.80	128.41	130.21	
	12.65		11.1 ‰ / 12.65				
n14	169.35			1.80	128.55	130.35	hydrant nadziemny
	177.06	PE 50 mm L=29.41m	18.7 ‰ / 29.41m		128.41		kan. san.
	29.41						
	185.96				128.24		droga asfalt.
n16	198.75			1.80	128.00	129.80	



PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK
11 - 500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534

Obiekt: **P.T. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków, ujecia wody i stacji uzdatniania wody wraz z hydrofornią w miejscowości Dąbrówka, gmina Orzysz**

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Orzyszu ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz — **Rys. nr 50**

Temat: Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej — **Skala 1:100/1000**

Projektant	mgr inż. Roman Stańczyk	upr. nr SUW-17/98	w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych	16.09.2016 data	.... podpis
Sprawdzający	mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk	upr. nr SUW-31/91	w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu.	16.09.2016 data	.... podpis
		....	....	16.09.2016 data	.... podpis