

WYKONAWCY

„W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „**dostawa materiałów budowlanych**” wpłynęło do zamawiającego następujące zapytania:

1. Poz. 1 prosimy o doprecyzowanie jakie rury konkretnie Państwo mieli na myśli, czy rury fi śr. Zew 20 (wew.16) Pe-rt czy Px-c lub inne.
2. Poz. 2 Prosimy o doprecyzowanie jakie rury konkretnie Państwo mieli na myśli, czy rury fi śr. Zew. 25 (wew.20) Pe-rt czy Px-c lub inne.
3. Poz. 13 i 15. Czy chodzi o zawory przelotowe kulowe czy grzybkowe.
4. Poz. 16 i 17 Zawory przelotowe kulowe – fi 25 i zwrotne fi 25 po 24 szt. każdy? Zawory przelotowe kulowe – fi 80 i zwrotne fi 80 po 2 szt. każdy?
5. Poz. 34 Czy zawór cyrkulacyjny dn 15 z funkcją dezynfekcji w wersji podstawowej?
6. Poz. 39, 40, 41 Prosimy o podanie ilości kolan, trójników, muf oraz traperów
7. Poz. 38 – 51 i 56 Czy jako jednostki miary mamy przyjąć sztuki?
8. Poz. 42 czy o tego typu umywalki chodzi http://emaks.pl/emaks-magennto/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/Umywalka-do-rak-wlaczana-kolanem_1357-1.jpg czy interesują Państwa konkretne wymiary.
9. Poz. 44 Ustępy ze spłuczką ustępową typu kompakt 30 szt. – jaki typ warszawski czy poznański?
10. Poz. 47 Ustępy ze spłuczką ustępową typu kompakt 7 szt. – jaki tym: warszawski czy poznański?
11. Poz. 48 Czy wpust z odpływem poziomym czy pionowym?
12. Poz. 59 Jaka średnica tarcz?
13. Poz. 64 Uchwyty metalowe czy plastikowe?
14. Poz. 65 Czy kolana od fi 20 – 63? Czy można określić przybliżone ilości poszczególnych średnic.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Rury PP

Ad.2 Rury PP

Ad. 3 Zawory kulowe

Ad. 4 Tak

Ad. 5 Tak

Ad. 6 Nie można określić ilości ze względu na to, że jest to modernizacja instalacji wodociągowej kanalizacyjnej oraz P.poż. w Załączniku rzuty kondygnacji. Można określić szacunkową ilość.

Ad. 7 Tak, jako jednostki miary należy przyjąć ilości.

Ad. 8 Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta. Ustępy należy wycenić zgodnie z formularzem cenowym

Ad. 9, 10 i 11 Proszę przyjąć zarówno jedno jak i drugie za względu na to, że w budynku stosowane są oba rozwiązania

Ad. 12 125 mm

Ad. 13 Plastikowe

Ad. 14 Nie można określić ze względu na to, że jest to modernizacja instalacji wodociągowo kanalizacyjnej oraz P.poż. w Załączniku rzuty kondygnacji. Można określić szacunkową ilość.

Udzielone odpowiedzi są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia i nie prowadzą do jego zmiany a tym samym nie zachodzą przesłanki do przesunięcia terminu składania ofert.