

WYKONAWCY

„W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „**dostawa materiałów budowlanych**” wpłynęło do zamawiającego następujące zapytania:

1. Poz. Nr 2 i poz Nr 24 – pompa podnosząca ciśnienie, czy wyceniać pompę w dwóch pozycjach, czy tylko w jednej?
2. Poz. Nr 6 i 7 – czy wyceniać rury pp stabi V-centro
3. poz. Nr 8, 9, 10 jakie grubości ścianek
4. poz. 11 – czy chodzi o zawory kątowe kulowe do podłączenia baterii stojących ?
5. poz. 34 – jaka długość węża 20 czy 30 metrów

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1. tylko w jednej pozycji. Błędnie pojawiła się pompa w dwóch pozycjach.

Ad. 2. Tak

Ad. 3. Rury Nr 8 (33,7 x 3,2) ,Nr 9 (60,3 x 3,6) , Nr 10 (42,4 x 3,2)

Ad. 4. Tak

Ad. 5. Wąż dł. 30 m

Udzielone odpowiedzi są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia i nie prowadzą do jego zmiany a tym samym nie zachodzą przesłanki do przesunięcia terminu składania ofert.