

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „dostawa materiałów budowlanych” wpłynęło do zamawiającego następujące zapytania:

1. Dotyczy pozycji 1, o jaki wodomierz chodzi, co wchodzi w skład tego wodomierza tj. np. półsrubunki, zawory itp,
2. Dotyczy pozycji 2, czy chodzi o pompę wodną np. MH 1300 INOX czy też JY 1000, z jakim zbiornikiem 24, 50, 80, 100l czy większym,
3. Dotyczy pozycji 13, czy chodzi o zawór kulowy F80, czy przelotowy, czy konkretnie zawór antyskażeniowy o średnic F80,
4. Dotyczy pozycji 16, czy chodzi o kratki ściekowe regulowane czy stałe o jakiej średnicy wyjścia do rur PCV F110 czy F50 pionowe czy poziome,
5. Dotyczy pozycji 34, szafka hydrantowa naścienna w jakim kolorze,
6. Dotyczy pozycji 35, czy w skład zaworu cyrkulacyjnego DN 15 z funkcją dezynfekcji wchodzi jeszcze moduł antyskażeniowy,
7. Dotyczy pozycji 77, czy tu chodzi o obejmy do rur o podanych średnicach, czy szyny oddzielnie obejmmy oddzielnie śruby dwugwintowane oddzielnie, obejmmy z tworzywa, stalowe jeśli tak to czy z tłumikiem (gumą),
8. Dotyczy pozycji 81 o jaką poręcz chodzi czy poręcz stałą czy ruchoma jakiej długości w kolorze CHROM czy białym,
9. Dotyczy pozycji 83 proszę określić o jakie kołnierze chodzi, co znaczy uszczelnienie sznurem (jakim) czy do tego należy doliczyć zaprawę cementową jeśli tak to w jakiej ilości,
10. Dotyczy pozycji 85 o jakie poręcze chodzi czy jak w pkt. 8.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1 Wodomierz sprzężony kołnierzowy,
Ad. 2. Zestaw pompowy zgodny z parametrami do systemu p.poż
Ad. 3. zawór antyskażeniowy fi 80, kołnierzowy
Ad. 4. regulowane fi 50
Ad.5. kolor czerwony
Ad. 6. Tak. komplet
Ad. 7. Obejmy stalowe z tłumieniem, a szyny profil montażowy L-500 ASS-A2.0
Ad. 8. Poręcze ruchome, chrom, dł 60 cm
Ad. 9. Wywiewka PVC
Ad. 10. Tak jak w pkt. 8

Udzielone odpowiedzi są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia i nie prowadzą do jego zmiany a tym samym nie zachodzą przesłanki do przesunięcia terminu składania ofert.