

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na „**dostawa materiałów budowlanych**” wpłynęło do zamawiającego następujące zapytania:

1. Jakiego koloru mają być umywalki, pisuary i kompakty? (poz. 80, 81, 82, 84);
2. Dotyczy pozycji 2 proszę doprecyzować o jakie dokładnie parametry pompy chodzi tj. L/MIN., wysokość podnoszenia czy pompa ma obsługiwać hydranty wewnętrzne czy też zewnętrzne,

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Mają być koloru białego o jednolitym odcieniu;

Ad. 2 Zestaw pompowy o wydajności 2L/s i 25 mH₂O.

Udzielone odpowiedzi są doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia i nie prowadzą do jego zmiany a tym samym nie zachodzą przesłanki do przesunięcia terminu składania ofert.