



**Liturgia**

1. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie architektonicznym w zakresie zabezpieczenia ogniochronowego poszczególnych elementów konstrukcji obiektu, muszą one spełniać następujące warunki:

- konstrukcja główna zabudowa windy R70;
- konstrukcja słowoła dachu windy R30
- konstrukcją główną słowola budynku kotłowni: R60
- konstrukcję słowola dachy budynku kotłowni: R15,

BETON C25/30  
STAL: A-IIIIN (BSt500S)

STAL KONSTRUKCYJNA:  
S355 (el. nośne)  
S235 (el. drugorzędne)

[illegible]