

Orzysz, 2021.08.25

**dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza - budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy" - II przetarg.**

## **WYJAŚNIENIE II**

### **Pytanie 3.**

SIWZ Rozdział 9 punkt 1.2.2. - czy można łączyć funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych?

### **Odpowiedź 1.**

Zamawiający nie dopuszcza łączenia dwóch funkcji kierownika budowy i kierownika robót budowlanych przez jedną osobę.

### **Pytanie 4.**

Wymaganie techniczne załącznik 1a - Wymagania techniczne kotłów (tabela na stronie 22) - sugerujemy odstępnie od wymogu obciążenia rusztu 550 kW/m<sup>2</sup>. Nasz ruszt jest podzielony na 3 strefy podmuchu oraz recyrkulujemy spaliny pod pierwszą strefę rusztu dzięki czemu możemy paliwo w pierwszej strefie rusztu wysuszyć. Tym samym nie ma konieczności oferowania tak dużego paleniska, które będzie łączyło się z dużymi kosztami zakupu jak również konserwacji związanych z obmurzem paleniska.

### **Odpowiedź 4.**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Jędruska

